

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Roškotova 1692/4**
PSC, obce: **147 00 Praha-Braník**
K.ú., parcelní č.: **Braník, 310/78**
Typ budovy: **vzdělávací zařízení**
Celková energetický vztažná plocha: **8 526,7 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,54 W/(m².K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41,5 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	57,1 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	43,2 kWh/(m².rok)	C
	Chlazení	1,3 kWh/(m².rok)	D
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	B
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	9,4 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	3,3 kWh/(m².rok)	E

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **808 810.0**
Vyhотовeno dne: **8. leden 2026**
Podpis:

